



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

КБР, Прохладненский муниципальный район, с. Прималкинское, ул. Канкавы б/н, здание ПСЧ-4 1-го отряда ФПС по КБР
тел /fax: 8-(86631) 7-10-73; e-mail: ugpn4kbr@mail.ru, www. ugpnkbr.ru.
номер телефона доверия: ГУ МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 96 / 01 / 75

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

«Средняя общеобразовательная школа с.п. Янтарного»

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя

в лице директора – Русакова Сергея Сергеевича

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Прохладному и Прохладненскому району ГУ МЧС России по КБР № 96 от 21.10.2019 года

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. « 25 » октября 20 19 г. по 14 ч. 00 мин. « 08 » ноября 20 19 г. проведена плановая выездная проверка ст. инспектором ОНДПР по г. Прохладному и Прохладненскому

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

району капитаном внутренней службы Хашиповым Асланом Резиуановичем

по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

в зданиях, помещениях и на территории СПДО №3 МКОУ «СОШ с.п. Янтарного»

расположенного по адресу: с.п. Черниговское, ул. Степная, д. 11

совместно с

директором Русаковым Сергеем Сергеевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Организовать и провести проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) чердачного помещения.	п. 21 ПП РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	17.03.2020	
2.	Напольное покрытие на путях эвакуации здания выполнить из негорючего материала, класс пожарной опасности которого не превышает КМ 2.	статья 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.2 СП 1.13130.2009.	17.03.2020	
3.	Обеспечить здание и территорию учреждения источниками противопожарного водоснабжения для тушения пожаров.	ч. 1 ст. 62 ФЗ №123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	17.03.2020	
4.	На корпусах имеющихся огнетушите-	п. 475 ПП РФ от 25.04.2012 г.	17.03.2020	

лей нанести порядковые номера.	№ 390 «О противопожарном режиме»		
--------------------------------	----------------------------------	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНДПР по г. Прохладному и

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

Прохладненскому району, капитан внутренней службы

Хашпаков Аслан Резиуанович

М.Л.П. *

« 08 » ноября 20 19 г.

Предписание для исполнения получил (а)

Директор МКОУ «СОШ с.п. Яитарного»

(должность, фамилия, инициалы)

Русаков Сергей Сергеевич

« 01 »

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

